



MAINZER
FERNWÄRME

Bescheinigung über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309 Teile 1 & 7

für das

zentrale Fernwärmenetz Mainz der Mainzer Fernwärme GmbH

Der Gutachter bescheinigt der Mainzer Fernwärme GmbH folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,00

nach GEG zu
verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,24

Emissionsfaktor FW 309-1:2023

(Anlage 9 GEG)

0 g/kWh

Datenbasis: 1.1.2021 bis 31.12.2023

umfasst Planungsdaten: nein

gültig bis: 01.06.2034

erstmalig ausgestellt am: 01.06.2024

von: Simon Reusch, zugelassener Gutachter nach FW609

Mainz, den 01.06.2024

Simon Reusch

zugelassener Gutachter nach FW609